



C E R T I F I C A D O

Nuestra empresa **EDIPREV Ltda.**, certifica que durante el mes de Abril del 2016, se procedió a efectuar la revisión y pruebas a los equipos de protección contra incendio:


- Red Seca
- Red Húmeda
- Red Inerte

Las instalaciones corresponden al **Edificio Parque Hipódromo**, ubicado en **Avenida Independencia N° 2264, Comuna de Independencia**, las pruebas de Red Seca, fueron realizadas a través de un Carro Bomba, encontrándose todas sus válvulas a si como el resto de las Instalaciones del sistema en buenas condiciones de funcionamiento, al momento de realizar la inspección y pruebas de rigor.

La obra corresponde a un proyecto de Inmobiliaria **Desarrollo Urbano Uno S.A.** Rut N° 76.275.457-6, Domiciliada en calle Miraflores N°222 Piso 24, Comuna de Santiago.

Certificado es valido mientras perduren las condiciones que generaron el presente documento.

Se extiende el presente certificado para fines que estime conveniente.



Francisco Moyano Burgos
Rut: 13.035.969-8
Reg. Seremi de Salud N° AM/T1721
Jefe de Departamento Técnico
Departamentotecnico@ediprev.com
EdiprevLtda